








Rü = Rohranzahl übereinander
RR = Rohrreihenanzahl
T = Tiefe Wärmetauscher
WW = Wasserwege

| Serie | Type | | A | B | C | D | E | F | G | H | K | T | Rü | RR | WW | R | CAD-Nr | SAP-Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 4420 | 5420 | 340 | 400 | 360 | 440 | 2,7 | 200 | 250 | 120 | 95 | 43,3 | 16 | 2 | 4 | 1" | 403109 | 1016335 |
| | 4430 | 5430 | 340 | 400 | 360 | 440 | 2,1 | 200 | 250 | 120 | 95 | 43,3 | 16 | 2 | 4 | 1" | 56727 | 1016331 |
| | 4440 | 5440 | 340 | 400 | 360 | 440 | 2,1 | 200 | 250 | 120 | 95 | 65 | 16 | 3 | 6 | 1" | 56742 | 1016337 |
| 45 | 4520 | 5520 | 440 | 500 | 460 | 540 | 2,7 | 300 | 350 | 120 | 95 | 43,3 | 20 | 2 | 5 | 1" | 403111 | 1016336 |
| | 4530 | 5530 | 440 | 500 | 460 | 540 | 2,1 | 300 | 350 | 120 | 95 | 43,3 | 20 | 2 | 5 | 1" | 56743 | 1016332 |
| | 4540 | 5540 | 440 | 500 | 460 | 540 | 2,1 | 300 | 350 | 120 | 95 | 65 | 20 | 3 | 6 | 1" | 56745 | 1016338 |
| 46 | 4620 | 5620 | 540 | 600 | 560 | 640 | 1,6 | 400 | 450 | 120 | 95 | 21,65 | 24 | 1 | 4 | 1 1/4" | 56746 | 1016329 |
| | 4630 | 5630 | 540 | 600 | 560 | 640 | 2,1 | 400 | 450 | 120 | 95 | 43,3 | 24 | 2 | 6 | 1 1/4" | 56747 | 1016333 |
| | 4640 | 5640 | 540 | 600 | 560 | 640 | 2,1 | 400 | 450 | 120 | 95 | 65 | 24 | 3 | 9 | 1 1/4" | 56748 | 1016339 |
| 47 | 4720 | 5720 | 640 | 700 | 660 | 740 | 1,6 | 500 | 550 | 120 | 95 | 21,65 | 28 | 1 | 7 | 1 1/2" | 56749 | 1016330 |
| | 4730 | 5730 | 640 | 700 | 660 | 740 | 2,1 | 500 | 550 | 120 | 95 | 43,3 | 28 | 2 | 14 | 1 1/2" | 56751 | 1016334 |
| | 4740 | 5740 | 640 | 700 | 660 | 740 | 2,1 | 500 | 550 | 120 | 95 | 65 | 28 | 3 | 14 | 1 1/2" | 56753 | 1016340 |

Dauerbetriebsdruck: 16 bar bei PWW/PHW bis 120 °C
Prüfdruck: 22 bar
Kernrohrdurchmesser: 9,52 mm
Rohrteilung: 25x22

Anzahl
Stammteil-Nr.
Stamm-Nr.
Folge-Nr.
Projekt-Nr.
Auftr-Nr.
STL-Nr.

KAMPMANN
49794 Lingen Tel. 0591-7108-0

| Index | Änderung | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | Abmessungen geändert | whackman | 24.05.19 |
| 3 | SAP Nr. eingefügt | whackman | 20.05.19 |

| Format | Art-Gr. | SAP-Nr. | CAD-Nr. | Vers. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 153 | | 211075 | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| Erst. | 24.05.19 | whackman |
| Änder. | 24.05.19 | whackman |
| Gepr. | 24.05.19 | whackman |
| Freig. | | |

Werkstoff Nr.
M Abm. Zul.Abw. ISO 2768-m

Wärmetauscher CuAl
Lufterhitzer
Top

Revision 1 Bl.

COPYRIGHT RESERVED: Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.